

**Panels / Panneaux : SOLO RECTANGLE 1800 x 1200**

AA79

**Equivalent sound absorption area A of panels / Aire d'absorption équivalente A de panneaux**

**Test number / Numéro d'essai: 31**

**Date of test / Date de l'essai: 05/17/18**

**Standards / Normes: EN ISO 354, EN ISO 11654 and EN 16487**

**MAIN CHARACTERISTICS**

**CARACTERISTIQUES PRINCIPALES**

Dimensions in mm : 1800 x 1200

*Dimensions en mm*

Total height construction in mm : 1000

*Hauteur totale de construction en mm*

Number of samples : 2

*Nombre d'échantillons*

**MEASUREMENT CONDITIONS**

**CONDITIONS DE MESURES**

**Empty room**

*Salle vide*

Temperature: 24°C

*Température*

Relative humidity: 57%

*Humidité relative*

**Room with sample**

*Salle avec matériau*


Temperature: 24°C

*Température*

Relative humidity: 56%

*Humidité relative*

**RESULTS / RESULTATS**



f	A
100	0,6
125	0,8
160	1,0
200	1,3
250	1,9
315	2,0
400	2,2
500	2,7
630	3,8
800	4,3
1000	4,2
1250	4,3
1600	4,2
2000	4,3
2500	4,1
3150	4,3
4000	4,3
5000	4,3
Hz	m²