

Panels / Panneaux : SOLO RECTANGLE 1800 x 1200

AA79

Equivalent sound absorption area A of panels / Aire d'absorption équivalente A de panneaux

Test number / Numéro d'essai: 29

Date of test / Date de l'essai: 05/17/18

Standards / Normes: EN ISO 354, EN ISO 11654 and EN 16487

MAIN CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Dimensions in mm : 1800 x 1200
Dimensions en mm

Total height construction in mm : 200
Hauteur totale de construction en mm

Number of samples : 2
Nombre d'échantillons

MEASUREMENT CONDITIONS

CONDITIONS DE MESURES

Empty room
Salle vide

Room with sample
Salle avec matériau

Temperature: 24°C
Température


Temperature: 24°C
Température

Relative humidity: 57%
Humidité relative

Relative humidity: 56%
Humidité relative

RESULTS / RESULTATS

A in m²



f	A
125	0,6
250	2,0
500	2,9
1000	3,4
2000	3,3
4000	3,1
Hz	m ²