

Panels / Panneaux : SOLO RECTANGLE 3000 x 1200

Equivalent sound absorption area A of panels / Aire d'absorption équivalente A de panneaux

Test number / Numéro d'essai: 34

Date of test / Date de l'essai: 05/17/18

Standards / Normes: EN ISO 354, EN ISO 11654 and EN 16487

MAIN CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Dimensions in mm : 3000 x 1200
Dimensions en mm

Total height construction in mm : 1000
Hauteur totale de construction en mm

Number of samples : 2
Nombre d'échantillons

MEASUREMENT CONDITIONS

CONDITIONS DE MESURES

Empty room
Salle vide

Temperature: 24°C
Température

Relative humidity: 57%
Humidité relative


Room with sample
Salle avec matériau

Temperature: 24°C
Température

Relative humidity: 56%
Humidité relative

RESULTS / RESULTATS

A in m²



f	A
125	1,1
250	2,8
500	4,8
1000	6,8
2000	6,8
4000	6,7
Hz	m ²