

Panels / Panneaux : SOLO RECTANGLE 3000 x 1200

AA79

Equivalent sound absorption area A of panels / Aire d'absorption équivalente A de panneaux

Test number / Numéro d'essai: 32

Date of test / Date de l'essai: 05/17/18

Standards / Normes: EN ISO 354, EN ISO 11654 and EN 16487

MAIN CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Dimensions in mm : 3000 x 1200

Dimensions en mm

Total height construction in mm : 200

Hauteur totale de construction en mm

Number of samples : 2

Nombre d'échantillons

MEASUREMENT CONDITIONS

CONDITIONS DE MESURES

Empty room

Salle vide

Temperature: 24°C

Température

Relative humidity: 57%

Humidité relative

Room with sample

Salle avec matériau

Temperature: 24°C


Température

Relative humidity: 56%

Humidité relative

RESULTS / RESULTATS

A in m²



f	A
125	1,1
250	3,3
500	4,4
1000	5,1
2000	5,1
4000	5,0
Hz	m ²