

**Panels / Panneaux : SOLO RECTANGLE 3000 x 1200**

**Equivalent sound absorption area A of panels / Aire d'absorption équivalente A de panneaux**

**Test number / Numéro d'essai: 33**

**Date of test / Date de l'essai: 05/17/18**

**Standards / Normes: EN ISO 354, EN ISO 11654 and EN 16487**

**MAIN CHARACTERISTICS**

**CARACTERISTIQUES PRINCIPALES**

Dimensions in mm : 3000 x 1200

*Dimensions en mm*

Total height construction in mm : 400

*Hauteur totale de construction en mm*

Number of samples : 2

*Nombre d'échantillons*

**MEASUREMENT CONDITIONS**

**CONDITIONS DE MESURES**

Empty room

*Salle vide*

Temperature: 24°C

*Température*

Relative humidity: 57%

*Humidité relative*

Room with sample

*Salle avec matériau*

Temperature: 24°C


*Température*

Relative humidity: 56%

*Humidité relative*

**RESULTS / RESULTATS**

A in m<sup>2</sup>



f	A
125	1,2
250	3,0
500	4,2
1000	5,8
2000	5,8
4000	5,7
Hz	m <sup>2</sup>